

# 質疑応答書

令和 年 月 日

稲敷市長 笥 信太郎 様

入札(見積)人住所

商号又は名称

印

質問者氏名

印

次のとおり質問があるので、回答いただきたく提出します。

工 事 名	令和6年度稲敷市立沼里小学校空調設備等改修工事
質 問	<p>① A-01配置図・付近見取図に仮設計画の記載があり、工事費内訳書には共通仮設費（積上げ）内容項目がありませんが、仮囲い、敷鉄板及び仮設侵入路並びに交通誘導員等は必要なのでしょうか。必要であればご指示ください。</p> <p>② 工事費内訳書 1 直接仮設工事 枠組足場2階バルコニー及び設備配管立上げ用とありますが、図面に記載がありませんので、設置範囲をご指示ください。</p> <p>③ 空調改修及びトイレ改修に伴う解体・復旧工事は夏休み期間中の作業になるのでしょうか。または、空調改修及びトイレ改修の施工範囲が校舎全体にありますのでエリアを分けて工期180日を利用して施工するのでしょうか。同時施工可能な期間及びエリア分けをご指示下さい。その際、仮設間仕切り等も必要になれば施工範囲も併せてご指示下さい。</p>
回 答	<p>① 仮囲い、仮設侵入路は不要です。 オイルタンクの解体撤去時の重機・大型車両が出入りする期間のみ敷鉄板と交通誘導員を設置ください。</p> <p>② 図面に記載しましたので、ご確認ください。</p> <p>③ 解体復旧工事期間について、お見込みの通りです。 またエリア分けで行う場合は施工計画にてご検討ください。 仮設間仕切りについては不要です。</p>