

# 質疑応答書

令和 年 月 日

稲敷市長 笥 信太郎 様

入札（見積）人住所

商号又は名称 印

質問者氏名 印

次のとおり質問があるので、回答いただきたく提出します。

工 事 名	令和6年度稲敷市立沼里小学校空調設備等改修工事
質 問	① M-19の図面右上記載の、既存の吸収冷温水機のメーカー名と品番を教えてください。（機器撤去と内部の溶液回収があるため）
回 答	① 既存吸収冷温水機の型番について 1階機械室(608kg):HAU-FK-70SB (HITACHI) 2階機械室(724kg):HAU-KH70V (HITACHI) となります。