

質疑応答書

令和 年 月 日

稲敷市長 寛 信太郎 様

入札（見積）人住
所

商号又は名称

質問者氏名

次のとおり質問があるので、回答いただきたく提出します。

工 事 名	令和6年度稲敷市立沼里小学校空調設備等改修工事
質 問	<p>① M-12空調機器表では、ダイキン工業のスペックで入っていますが、参考型番となっていますので、他メーカーの機器で計上してよろしいですか、ご指示下さい。</p> <p>② 本工事費内訳書 3内外装工事（内部）天井 トイレ・更衣室化粧ケイカル板とありますが、 一般ケイカル板EPで宜しいのでしょうか。</p>
回 答	<p>① 他メーカーの機器で構いません。 但し参考型番の機器と同等以上の性能となるものとして ください。</p> <p>② 一般ケイカル板EPで構いません。</p>