

質疑応答書

令和 年 月 日

稲敷市長 笥 信太郎 様

入札（見積）入住
所

商号又は名称

質問者氏名

次のとおり質問があるので、回答いただきたく提出します。

工 事 名	令和6年度稲敷市立沼里小学校空調設備等改修工事
質 問	①オイルタンク撤去について オイルタンク内除去清掃にあたり、貯蔵してあった石油の種類は何でしょうか。
回 答	① オイルタンクに貯蔵してあるのは、灯油です。