

質疑応答書

令和 年 月 日

稲敷市長 笥 信太郎 様

入札（見積）人住
所

商号又は名称

質問者氏名

次のとおり質問があるので、回答いただきたく提出します。

工 事 名	令和6年度稲敷市立江戸崎中学校大規模改修工事
質 問	<p>1. 外部足場は配置図・案内図から3スパン×3段+手摺を2ヶ所だと思われていますが、外部足場は何の工事に使用いたしますか。設置期間が大きく変わると思われますのでご確認をお願い致します。</p> <p>2. 枠組から次世代足場（クサビ緊結式足場）への仕様変更は可能でしょうか。その場合、変更対象になるのかをご指示下さい。</p> <p>3. 工事内訳書 I A-7金工室アルミ入替ダクト貫通部穴加工とありますが、アルミパネル厚みをご指示下さい。また、既存換気用パネル移設とありますが再利用でしょうか。詳細をご指示下さい。</p> <p>4. A-14・15（2・3階全体平面図）にアルミ複合板による開口部の塞ぎ箇所：屋根として修繕とありますが詳細不明な為、詳細並びに、仕様のご指示をお願い致します。</p>
回 答	<p>1. 管理棟に設けている外部足場は、当該箇所屋上の室外機や配管更新、トップライトの改修工事のための上り下りに使用するものとして配置しております。（昇降足場）</p> <p>2. 枠組み足場とします。</p> <p>3. アルミパネルの厚みは3mmとなります。既存換気用パネルは再利用とします。</p> <p>4. 図面番号A-46「雑詳細図3」が対象箇所の詳細および仕様となります。</p>