

質疑応答書

令和 年 月 日

稲敷市長 笥 信太郎 様

入札（見積）人住
所

商号又は名称

質問者氏名

次のとおり質問があるので、回答いただきたく提出します。

工 事 名	令和6年度稲敷市立江戸崎中学校大規模改修工事
質 問	<p>1. M-03空調機器表では、ダイキン工業のスペックで入っていますが、参考型番となっていますので、他メーカーの機器で計上してよろしいですか、ご指示下さい。</p> <p>2. 本工事内訳書 C機械設備工事 5撤去工事の項目に、「壁換気扇撤去費」とありますが、図面がありませんのでご指示下さい。</p> <p>3. 本工事内訳書 3内装改修工事【管理棟】（天井新設）和風板張りとありますが、仕様のご指示下さい。</p>
回 答	<p>1. 設計図機器表を同等品とする場合、M-01特記仕様書によります。施工前の承諾図提出時に特記仕様書記載部分の比較資料を提出の上、協議とさせていただきます。</p> <p>2. M-31図 家庭科室の壁換気扇30cm×4台を撤去処分としてください。</p> <p>3. 石膏ボードt9.5mm目透かし貼りの上、和風ビニルクロス仕上げとし、目透かしピッチは既存天井仕上げに合わせ@450mmとして下さい。</p>