

標準給水管取出し材料

当市では、原則として新規での給水取出しから丙止水栓(逆ボ止水栓)まではPP管で行うものとする。

ただし、給水取出しから乙止水栓(シールリング止水栓)までがVP管であった場合においては、既設管と同じくVP管で施工するものとする。

PE-S 分止水栓用ソケット(サドル分水栓とPP管の継手)



(13~50・異径)

PE-S メーター用ソケット(逆ボ止水栓・シールリング止水栓・仕切弁とPP管の継手)



(13~50・異径)

伸縮メーター×VP(メーターとVP管の継手)



(13~50・異径)