

採 水 日		4月15日	5月20日	6月17日	7月16日	8月19日	9月17日	10月15日	11月20日	12月16日	1月20日	2月17日	3月17日
採水時刻		10:30	11:15	10:20	10:05	9:40	9:45	8:45	10:00	9:50	9:35	9:35	10:20
天 候		晴	雨	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴
気 温		22.6 ℃	18.5 ℃	30.4 ℃	25.8 ℃	33.5 ℃	27.9 ℃	22.1 ℃	11.4 ℃	7.9 ℃	7.4 ℃	12.0 ℃	14.2 ℃
水 温		15.6 ℃	19.0 ℃	22.5 ℃	25.5 ℃	29.5 ℃	28.5 ℃	24.0 ℃	19.5 ℃	14.5 ℃	10.5 ℃	11.0 ℃	13.0 ℃
残留塩素		0.6 mg/L	0.2 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L
検 査 項 目		基 準 値											
1	一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0003mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.00005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.007 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.006 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.006 mg/L	－ mg/L	0.007 mg/L
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.004mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.11 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.06 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.1mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0002mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.11 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.18 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.09 mg/L	－ mg/L	0.06 mg/L
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	0.001mg/L未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0050 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0068 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0054 mg/L	－ mg/L	0.0026 mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.001 mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.010 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.012 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0083 mg/L	－ mg/L	0.0076 mg/L
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	0.001mg/L未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.027 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.033 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0241 mg/L	－ mg/L	0.0187 mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001 mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0080 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0096 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0082 mg/L	－ mg/L	0.0054 mg/L
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0042 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0050 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0022 mg/L	－ mg/L	0.0031 mg/L
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	0.002mg/L未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.02 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	21.0 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.003 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	18.6 mg/L	19.2 mg/L	19.4 mg/L	18.6 mg/L	19.8 mg/L	18.7 mg/L	18.0 mg/L	17.6 mg/L	17.6 mg/L	18.8 mg/L	18.9 mg/L
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	67.0 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	66.1 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	65.4 mg/L	－ mg/L	68.1 mg/L
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	160 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	161 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	151 mg/L	－ mg/L	161 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.02mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
42	ジエオキシン	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.000001mg/L未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.000001mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.002mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.96	7.98	7.96	7.99	7.89	7.92	7.95	7.86	7.97	7.97	7.95
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1度未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1度未満
52	アンモニア態窒素	－	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
判 定		上記水質項目についてはすべて基準に適合											