

質疑応答書

年 月 日

稲敷市長 笥 信太郎 様

入札（見積）人住
所

商号又は名称

質問者氏名

次のとおり質問があるので、回答いただきたく提出します。

工 事 名	7市単 県道江戸崎新利根線上下水管布設工事
質 問	小型マンホール工について、躯体ブロックがΦ150用になっていますがΦ200用ではないでしょうか。
回 答	表記上の誤りであり、Φ200用の躯体ブロックで設計積算しております。