

採 水 日		4月21日	5月26日	6月16日	7月14日	8月18日						
採水時刻		9:45	9:10	9:30	9:40	9:50						
天 候		晴	曇	晴	雨	晴						
気 温		20.3℃	21.3℃	28.7℃	26.2℃	32.0℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
水 温		18.9℃	22.0℃	23.8℃	29.5℃	31.8℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
残留塩素		0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
検 査 項 目		基 準 値										
1	一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0003mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.00005mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.004mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.18 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.12 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.1mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0002mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.13 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0067 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0099 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0306 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0077 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0063 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.04 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	29.0 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	41.9 mg/L	40.3 mg/L	37.7 mg/L	38.4 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	73.7 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	226 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.02mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	0.000002 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.002mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0005mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	1.2 mg/L	1.0 mg/L	1.2 mg/L	1.3 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.55	7.61	7.53	7.58						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
52	アンモニア態窒素	－	－	－	－	－						
判 定		上記水質項目についてはすべて基準に適合		上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合						

採 水 日		4月21日	5月26日	6月16日	7月14日	8月18日						
採水時刻		10:30	9:50	10:40	9:10	9:25						
天 候		晴	曇	晴	雨	晴						
気 温		19.7 ℃	21.3 ℃	31.8 ℃	27.0 ℃	32.6 ℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
水 温		17.8 ℃	21.1 ℃	23.0 ℃	28.0 ℃	30.6 ℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
残留塩素		0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
検 査 項 目		基 準 値										
1	一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0003mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.00005mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.004mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.18 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.13 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.1mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0002mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.13 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0067 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.010 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.031 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0077 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0067 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.05 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	28.9 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	41.9 mg/L	40.3 mg/L	37.7 mg/L	38.2 mg/L	44.8 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	74.0 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	223 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.02mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
42	ジエオキシ	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.002mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	1.2 mg/L	1.0 mg/L	1.1 mg/L	1.2 mg/L	1.1 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.63	7.74	7.67	7.73	7.67					
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
52	アンモニア態窒素	－	－	－	－	－	－					
判 定		上記水質項目についてはすべて基準に適合		上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合					

採 水 日		4月21日	5月26日	6月16日	7月14日	8月18日						
採水時刻		11:00	11:05	11:10	10:30	10:50						
天 候		晴	曇	晴	雨	晴						
気 温		18.6 ℃	21.6 ℃	29.3 ℃	25.7 ℃	34.1 ℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
水 温		15.4 ℃	18.4 ℃	21.0 ℃	26.5 ℃	29.5 ℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
残留塩素		0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
検 査 項 目		基 準 値										
1	一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0003mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.00005mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.004mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.15 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.10 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.1mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0002mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.17 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0076 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.002 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.013 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.037 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.010 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0066 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.03 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.02 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	26.2 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	33.8 mg/L	31.3 mg/L	30.7 mg/L	30.8 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	76.5 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	203 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.02mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
42	ジエオキシ	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
43	2-メチルイソブチルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.002mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0005mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.9 mg/L	0.8 mg/L	0.9 mg/L	0.9 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.74	7.71	7.64	7.62						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	0.5未満	0.6	0.5	0.5未満						
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
52	アンモニア態窒素	－	－	－	－	－						
判 定		上記水質項目についてはすべて基準に適合		上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合						

採 水 日		4月21日	5月26日	6月16日	7月14日	8月18日						
採水時刻		10:30	10:35	10:45	10:05	10:10						
天 候		晴	曇	晴	雨	晴						
気 温		16.8℃	18.6℃	30.8℃	25.5℃	33.5℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
水 温		16.5℃	20.4℃	21.8℃	27.8℃	29.2℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
残留塩素		0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
検 査 項 目		基 準 値										
1	一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0003mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.00005mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.004mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.15 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.11 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.1mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0002mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.16 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0067 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.012 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.034 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0090 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0059 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.03 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	26.1 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.004 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	33.7 mg/L	31.7 mg/L	30.6 mg/L	31.0 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	75.9 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	208 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.02mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
42	ジエオキシ	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
43	2-メチルイソブチルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.002mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0005mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.9 mg/L	0.8 mg/L	0.9 mg/L	1.0 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.78	7.72	7.71	7.66						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
52	アンモニア態窒素	－	－	－	－	－						
判 定		上記水質項目についてはすべて基準に適合		上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合						

採 水 日		4月21日	5月26日	6月16日	7月14日	8月18日						
採水時刻		9:50	9:15	9:30	10:00	10:05						
天 候		晴	曇	晴	雨	晴						
気 温		18.5℃	20.6℃	30.0℃	26.0℃	33.5℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
水 温		16.5℃	20.0℃	21.5℃	25.7℃	28.4℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
残留塩素		0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
検 査 項 目		基 準 値										
1	一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0003mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.00005mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.004mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.26 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.12 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.1mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0002mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.13 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0073 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0092 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0295 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0075 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0055 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.04 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	28.5 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	42.6 mg/L	39.9 mg/L	37.1 mg/L	38.1 mg/L	44.5 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	75.3 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	240 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.02mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.002mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0005mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	1.0 mg/L	1.0 mg/L	1.1 mg/L	1.2 mg/L	1.0 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.64	7.62	7.57	7.52	7.49					
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
52	アンモニア態窒素	－	－	－	－	－						
判 定		上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合						

採 水 日		4月21日	5月26日	6月16日	7月14日	8月18日						
採水時刻		10:20	9:45	10:30	10:20	10:30						
天 候		晴	曇	晴	雨	晴						
気 温		19.5℃	20.3℃	30.6℃	26.4℃	34.3℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
水 温		17.3℃	20.5℃	23.0℃	27.7℃	30.3℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
残留塩素		0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
検 査 項 目		基 準 値										
1	一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0003mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.00005mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.004mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.23 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.12 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.1mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0002g/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.13 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0071 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.011 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.033 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0081 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0068 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.04 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	28.6 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	42.5 mg/L	39.6 mg/L	37.8 mg/L	38.4 mg/L	44.6 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	73.0 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	271 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.02mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.002mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0005mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	1.0 mg/L	1.0 mg/L	1.1 mg/L	1.1 mg/L	1.1 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.63	7.56	7.51	7.52	7.47					
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
52	アンモニア態窒素	－	－	－	－	－						
判 定		上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合						

採 水 日		4月21日	5月26日	6月16日	7月14日	8月18日						
採水時刻		9:40	9:40	9:25	9:20	9:30						
天 候		晴	曇	晴	雨	晴						
気 温		16.9℃	20.5℃	27.7℃	26.0℃	30.6℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
水 温		15.2℃	19.8℃	21.3℃	26.5℃	28.2℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
残留塩素		0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
検 査 項 目		基 準 値										
1	一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0003mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.00005mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.004mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.18 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.13 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.1mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005g/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0002mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.14 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0076 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0089 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0294 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0078 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0051 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.04 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	29.0 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	42.0 mg/L	40.1 mg/L	37.4 mg/L	38.4 mg/L	44.3 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	73.4 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	265 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.02mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.002mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0005mg/L未満	－ mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	1.1 mg/L	0.9 mg/L	1.1 mg/L	1.3 mg/L	1.1 mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.58	7.48	7.50	7.42	7.35					
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
52	アンモニア態窒素	－	－	－	－	－	－					
判 定		上記水質項目についてはすべて基準に適合		上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合					

採水日		4月21日	5月26日	6月16日	7月14日	8月18日							
採水時刻		10:00	10:00	10:00	9:35	9:45							
天候		晴	曇	晴	雨	晴							
気温		19.2℃	20.8℃	30.1℃	26.0℃	32.4℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
水温		16.5℃	19.9℃	21.8℃	26.5℃	28.3℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
残留塩素		0.4mg/L	0.5mg/L	0.3mg/L	0.5mg/L	0.4mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
検査項目		基準値											
1	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.0003mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.00005mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.001mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.001mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.007mg/L	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.001mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.004mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.001mg/L未満	－mg/L	－mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.09mg/L	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.07mg/L	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
13	砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.1mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.0001mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.005mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.0002mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.0001mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.0001mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.0001mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.0001mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
21	塩素酸	0.6mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.07mg/L	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.001mg/L未満	－mg/L	－mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.0039mg/L	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.001mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.0096mg/L	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
26	臭素酸	0.01mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.001mg/L未満	－mg/L	－mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.0243mg/L	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.001mg/L未満	－mg/L	－mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.0067mg/L	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.0041mg/L	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.005mg/L未満	－mg/L	－mg/L		mg/L	mg/L		mg/L	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.01mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.01mg/L	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.01mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.01mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－mg/L	－mg/L	20.2mg/L	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.003mg/L	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
38	塩化物イオン	200mg/L以下	17.8mg/L	18.0mg/L	17.3mg/L	17.0mg/L	21.1mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	－mg/L	－mg/L	67.2mg/L	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
40	蒸発残留物	500mg/L以下	－mg/L	－mg/L	179mg/L	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.02mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
42	ジェオキシ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.002mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
45	フェノール類	0.005mg/L以下	－mg/L	－mg/L	0.0005mg/L未満	－mg/L	－mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.93	7.92	7.87	7.87	7.83						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
52	アンモニア態窒素	－	－	－	－	－	－						
判定		上記水質項目についてはすべて基準に適合		上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合						