令和７年度水質検査結果　　採水場所：浮島和田公園

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採 水 日 | 4月21日 | 5月26日 | 6月16日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月16日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 | | | |
| | | 採水時刻 | 9:45 | 9:10 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 9:50 | 9:35 | 9:35 | 9:25 | | | |
| | | 天　　候 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | | | |
| | | 気　　温 | 20.3 ℃ | 21.3 ℃ | 28.7 ℃ | 26.2 ℃ | 32.0 ℃ | 32.1 ℃ | 18.0 ℃ | 18.0 ℃ | 12.4 ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| | | 水　　温 | 18.9 ℃ | 22.0 ℃ | 23.8 ℃ | 29.5 ℃ | 31.8 ℃ | 30.5 ℃ | 24.4 ℃ | 18.4 ℃ | 13.7 ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| | | 残留塩素 | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| | 検　査　項　目 | 基　準　値 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0003mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.00005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.004mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.18 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.12 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.1mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0002mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.13 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.18 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.10 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0067 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.013 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0074 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0099 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.014 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0090 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.001 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0306 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.048 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0287 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0077 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.013 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0088 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0063 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0077 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0035 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | | mg/L | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.04 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.05 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.02 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 29.0 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200 mg/L以下 | 41.9 mg/L | 40.3 mg/L | 37.7 mg/L | 38.4 mg/L | 44.7 mg/L | 42.7 mg/L | 44.6 mg/L | 43.1 mg/L | 46.0 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 73.7 mg/L | － mg/L | － mg/L | 78.6 mg/L | － mg/L | － mg/L | 82.9 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 226 mg/L | － mg/L | － mg/L | 222 mg/L | － mg/L | － mg/L | 222 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.02mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | |
| 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 mg/L | 0.000001 mg/L | 0.000002 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.002mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 mg/L以下 | 1.2 mg/L | 1.0 mg/L | 1.2 mg/L | 1.3 mg/L | 1.1 mg/L | 1.2 mg/L | 1.4 mg/L | 1.4 mg/L | 1.6 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.55 | 7.61 | 7.53 | 7.58 | 7.53 | 7.53 | 7.70 | 7.77 | 7.87 | | | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | |
| 52 | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | |
| | 判　　定 | | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | | | |

令和７年度水質検査結果　　採水場所：甘田公民館

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採 水 日 | 4月21日 | 5月26日 | 6月16日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月16日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 | | | |
| | | 採水時刻 | 10:30 | 9:50 | 10:40 | 9:10 | 9:25 | 10:55 | 10:05 | 10:05 | 10:25 | | | |
| | | 天　　候 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | | | |
| | | 気　　温 | 19.7 ℃ | 21.3 ℃ | 31.8 ℃ | 27.0 ℃ | 32.6 ℃ | 31.4 ℃ | 17.9 ℃ | 19.0 ℃ | 13.8 ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| | | 水　　温 | 17.8 ℃ | 21.1 ℃ | 23.0 ℃ | 28.0 ℃ | 30.6 ℃ | 29.8 ℃ | 24.6 ℃ | 19.0 ℃ | 14.9 ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| | | 残留塩素 | 0.4 mg/L | 0.3 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.3 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| | 検　査　項　目 | 基　準　値 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0003mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.00005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.004mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.18 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.13 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.1mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0002mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.13 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.18 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.10 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0067 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.013 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0080 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.010 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.017 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.010 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.031 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.053 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.032 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0077 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.013 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0099 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0067 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0099 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0042 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.05 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.06 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.02 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 28.9 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200 mg/L以下 | 41.9 mg/L | 40.3 mg/L | 37.7 mg/L | 38.2 mg/L | 44.8 mg/L | 42.9 mg/L | 44.5 mg/L | 42.9 mg/L | 46.5 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 74.0 mg/L | － mg/L | － mg/L | 80.9 mg/L | － mg/L | － mg/L | 84.0 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 223 mg/L | － mg/L | － mg/L | 220 mg/L | － mg/L | － mg/L | 231 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.02mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | |
| 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 mg/L | 0.000001 mg/L | 0.000001 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.002mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 mg/L以下 | 1.2 mg/L | 1.0 mg/L | 1.1 mg/L | 1.2 mg/L | 1.1 mg/L | 1.2 mg/L | 1.4 mg/L | 1.4 mg/L | 1.6 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.63 | 7.74 | 7.67 | 7.73 | 7.67 | 7.74 | 7.94 | 7.85 | 7.95 | | | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | |
| 52 | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | |
| | 判　　定 | | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | | | |

令和７年度水質検査結果　　採水場所：荒沼(高田)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採 水 日 | 4月21日 | 5月26日 | 6月16日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月16日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 | | | |
| | | 採水時刻 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 10:30 | 10:50 | 11:00 | 11:35 | 10:55 | 11:15 | | | |
| | | 天　　候 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | | | |
| | | 気　　温 | 18.6 ℃ | 21.6 ℃ | 29.3 ℃ | 25.7 ℃ | 34.1 ℃ | 32.4 ℃ | 19.5 ℃ | 17.0 ℃ | 12.2 ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| | | 水　　温 | 15.4 ℃ | 18.4 ℃ | 21.0 ℃ | 26.5 ℃ | 29.5 ℃ | 28.4 ℃ | 22.5 ℃ | 18.1 ℃ | 14.9 ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| | | 残留塩素 | 0.3 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L | 0.3 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| | 検　査　項　目 | 基　準　値 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0003mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.00005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.004mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.15 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.10 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.1mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0002mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.17 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.20 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.12 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0076 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.013 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0078 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.002 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.001 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | mg/L |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.013 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.017 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.011 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.037 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.052 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.033 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001 mg/L | mg/L | mg/L | |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.010 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.015 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.010 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0066 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0075 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0040 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.03 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.04 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.02 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.02 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 26.2 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.005 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200 mg/L以下 | 33.8 mg/L | 31.3 mg/L | 30.7 mg/L | 30.8 mg/L | 36.1 mg/L | 33.8 mg/L | 34.0 mg/L | 33.7 mg/L | 36.8 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 76.5 mg/L | － mg/L | － mg/L | 77.7 mg/L | － mg/L | － mg/L | 81.2 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 203 mg/L | － mg/L | － mg/L | 191 mg/L | － mg/L | － mg/L | 196 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.02mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | |
| 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.002mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 mg/L以下 | 0.9 mg/L | 0.8 mg/L | 0.9 mg/L | 0.9 mg/L | 0.9 mg/L | 0.9 mg/L | 1.1 mg/L | 1.1 mg/L | 1.3 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.74 | 7.71 | 7.64 | 7.62 | 7.61 | 7.64 | 7.85 | 7.83 | 7.95 | | | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | | | |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | |
| 52 | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | |
| | 判　　定 | | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | | | |

令和７年度水質検査結果　　採水場所：江戸崎甲(大宿)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採 水 日 | 4月21日 | 5月26日 | 6月16日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月16日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 | | | |
| | | 採水時刻 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | 10:05 | 10:10 | 10:35 | 11:05 | 10:20 | 10:40 | | | |
| | | 天　　候 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | | | |
| | | 気　　温 | 16.8 ℃ | 18.6 ℃ | 30.8 ℃ | 25.5 ℃ | 33.5 ℃ | 29.5 ℃ | 19.1 ℃ | 16.0 ℃ | 11.5 ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| | | 水　　温 | 16.5 ℃ | 20.4 ℃ | 21.8 ℃ | 27.8 ℃ | 29.2 ℃ | 31.5 ℃ | 24.5 ℃ | 19.0 ℃ | 14.7 ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| | | 残留塩素 | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| | 検　査　項　目 | 基　準　値 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0003mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.00005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.004mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.15 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.11 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.1mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0002mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.16 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.20 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.12 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0067 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.013 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0074 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.001 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.012 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.017 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.011 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.034 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.052 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.032 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001 mg/L | mg/L | mg/L | |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0090 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.015 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.010 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0059 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0074 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0040 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | | mg/L | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.03 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.04 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.02 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 26.1 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.004 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200 mg/L以下 | 33.7 mg/L | 31.7 mg/L | 30.6 mg/L | 31.0 mg/L | 36.1 mg/L | 33.7 mg/L | 34.6 mg/L | 33.7 mg/L | 36.9 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 75.9 mg/L | － mg/L | － mg/L | 78.1 mg/L | － mg/L | － mg/L | 81.5 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 208 mg/L | － mg/L | － mg/L | 188 mg/L | － mg/L | － mg/L | 195 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.02mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | |
| 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.002mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 mg/L以下 | 0.9 mg/L | 0.8 mg/L | 0.9 mg/L | 1.0 mg/L | 1.0 mg/L | 0.9 mg/L | 1.1 mg/L | 1.1 mg/L | 1.3 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.78 | 7.72 | 7.71 | 7.66 | 7.62 | 7.76 | 7.89 | 7.88 | 7.96 | | | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.7 | | | |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | |
| 52 | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | |
| | 判　　定 | | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | | | |

令和７年度水質検査結果　　採水場所：本新公民館

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採 水 日 | 4月21日 | 5月26日 | 6月16日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月16日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 | | | |
| | | 採水時刻 | 9:50 | 9:15 | 9:30 | 10:00 | 10:05 | 9:45 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | | | |
| | | 天　　候 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | | | |
| | | 気　　温 | 18.5 ℃ | 20.6 ℃ | 30.0 ℃ | 26.0 ℃ | 33.5 ℃ | 31.3 ℃ | 18.6 ℃ | 18.0 ℃ | 12.1 ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| | | 水　　温 | 16.5 ℃ | 20.0 ℃ | 21.5 ℃ | 25.7 ℃ | 28.4 ℃ | 28.4 ℃ | 23.7 ℃ | 18.0 ℃ | 14.3 ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| | | 残留塩素 | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| | 検　査　項　目 | 基　準　値 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0003mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.00005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.004mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.26 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.12 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.1mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0002mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.13 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.24 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.11 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0073 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.013 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0068 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0092 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.014 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0075 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001 mg/L | mg/L | mg/L | |
| 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0295 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.048 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0247 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0075 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.012 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0073 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0055 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0086 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0031 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.04 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.07 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.02 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 28.5 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200 mg/L以下 | 42.6 mg/L | 39.9 mg/L | 37.1 mg/L | 38.1 mg/L | 44.5 mg/L | 43.0 mg/L | 44.1 mg/L | 43.4 mg/L | 45.9 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 75.3 mg/L | － mg/L | － mg/L | 82.3 mg/L | － mg/L | － mg/L | 85.1 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 240 mg/L | － mg/L | － mg/L | 233 mg/L | － mg/L | － mg/L | 241 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.02mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | |
| 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 mg/L | 0.000001 mg/L | 0.000001 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.002mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 mg/L以下 | 1.0 mg/L | 1.0 mg/L | 1.1 mg/L | 1.2 mg/L | 1.0 mg/L | 1.1 mg/L | 1.4 mg/L | 1.3 mg/L | 1.5 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.64 | 7.62 | 7.57 | 7.52 | 7.49 | 7.67 | 7.69 | 7.71 | 7.82 | | | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.0 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.5 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | |
| 52 | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | |
| | 判　　定 | | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | | | |

令和７年度水質検査結果　　採水場所：佐原組新田集会所

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採 水 日 | 4月21日 | 5月26日 | 6月16日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月16日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 | | | |
| | | 採水時刻 | 10:20 | 9:45 | 10:30 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | | | |
| | | 天　　候 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | | | |
| | | 気　　温 | 19.5 ℃ | 20.3 ℃ | 30.6 ℃ | 26.4 ℃ | 34.3 ℃ | 32.1 ℃ | 18.2 ℃ | 17.7 ℃ | 12.2 ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| | | 水　　温 | 17.3 ℃ | 20.5 ℃ | 23.0 ℃ | 27.7 ℃ | 30.3 ℃ | 29.8 ℃ | 24.0 ℃ | 17.5 ℃ | 13.4 ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| | | 残留塩素 | 0.3 mg/L | 0.4 mg/L | 0.3 mg/L | 0.4 mg/L | 0.3 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.4 mg/L | 0.3 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| | 検　査　項　目 | 基　準　値 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0003mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.00005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.004mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.23 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.12 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.1mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0002g/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.13 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.19 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.10 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0071 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.014 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0074 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.011 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.016 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.010 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001 mg/L | mg/L | mg/L | |
| 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.033 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.052 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.031 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0081 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.013 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0089 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0068 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0093 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0043 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.04 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.05 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.02 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 28.6 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200 mg/L以下 | 42.5 mg/L | 39.6 mg/L | 37.8 mg/L | 38.4 mg/L | 44.6 mg/L | 43.5 mg/L | 44.9 mg/L | 43.3 mg/L | 46.7 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 73.0 mg/L | － mg/L | － mg/L | 81.8 mg/L | － mg/L | － mg/L | 85.6 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 271 mg/L | － mg/L | － mg/L | 234 mg/L | － mg/L | － mg/L | 231 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.02mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | |
| 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 mg/L | 0.000001 mg/L | 0.000001 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.002mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 mg/L以下 | 1.0 mg/L | 1.0 mg/L | 1.1 mg/L | 1.1 mg/L | 1.1 mg/L | 1.1 mg/L | 1.3 mg/L | 1.3 mg/L | 1.6 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.63 | 7.56 | 7.51 | 7.52 | 7.47 | 7.54 | 7.73 | 7.70 | 7.87 | | | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | |
| 52 | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | |
| | 判　　定 | | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | | | |

令和７年度水質検査結果　　採水場所：下根本(四区)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採 水 日 | 4月21日 | 5月26日 | 6月16日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月16日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 | | | |
| | | 採水時刻 | 9:40 | 9:40 | 9:25 | 9:20 | 9:30 | 9:35 | 9:20 | 9:30 | 9:20 | | | |
| | | 天　　候 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | | | |
| | | 気　　温 | 16.9 ℃ | 20.5 ℃ | 27.7 ℃ | 26.0 ℃ | 30.6 ℃ | 30.5 ℃ | 18.1 ℃ | 13.5 ℃ | 8.6 ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| | | 水　　温 | 15.2 ℃ | 19.8 ℃ | 21.3 ℃ | 26.5 ℃ | 28.2 ℃ | 28.0 ℃ | 22.5 ℃ | 17.0 ℃ | 12.2 ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| | | 残留塩素 | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L | 0.3 mg/L | 0.4 mg/L | 0.2 mg/L | 0.3 mg/L | 0.4 mg/L | 0.3 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| | 検　査　項　目 | 基　準　値 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0003mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.00005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.004mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.18 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.13 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.1mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.005g/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0002mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.14 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.18 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.09 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0076 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.015 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0072 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0089 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.012 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0077 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0294 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.046 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0258 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0078 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.013 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0079 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0051 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0060 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0030 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.04 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.05 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.02 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 29.0 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200 mg/L以下 | 42.0 mg/L | 40.1 mg/L | 37.4 mg/L | 38.4 mg/L | 44.3 mg/L | 42.1 mg/L | 44.5 mg/L | 42.8 mg/L | 46.0 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 73.4 mg/L | － mg/L | － mg/L | 77.3 mg/L | － mg/L | － mg/L | 82.7 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 265 mg/L | － mg/L | － mg/L | 229 mg/L | － mg/L | － mg/L | 228 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.02mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | |
| 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 mg/L | 0.000001 mg/L | 0.000001 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.002mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 mg/L以下 | 1.1 mg/L | 0.9 mg/L | 1.1 mg/L | 1.3 mg/L | 1.1 mg/L | 1.2 mg/L | 1.4 mg/L | 1.4 mg/L | 1.6 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.58 | 7.48 | 7.50 | 7.42 | 7.35 | 7.48 | 7.65 | 7.68 | 7.79 | | | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | |
| 52 | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | |
| | 判　　定 | | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | | | |

令和７年度水質検査結果　　採水場所：下根本５０８５番地２５

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 採 水 日 | 4月21日 | 5月26日 | 6月16日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月16日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 | | | |
| | | 採水時刻 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 9:35 | 9:45 | 10:00 | 10:35 | 9:45 | 9:55 | | | |
| | | 天　　候 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | | | |
| | | 気　　温 | 19.2 ℃ | 20.8 ℃ | 30.1 ℃ | 26.0 ℃ | 32.4 ℃ | 29.8 ℃ | 20.1 ℃ | 15.3 ℃ | 11.2 ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| | | 水　　温 | 16.5 ℃ | 19.9 ℃ | 21.8 ℃ | 26.5 ℃ | 28.3 ℃ | 28.7 ℃ | 23.5 ℃ | 17.8 ℃ | 13.5 ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| | | 残留塩素 | 0.4 mg/L | 0.5 mg/L | 0.3 mg/L | 0.5 mg/L | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| | 検　査　項　目 | 基　準　値 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 0 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0003mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.00005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.007 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.007 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.006 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.004mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.09 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.07 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.1mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0002mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.07 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.18 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.09 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0039 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0064 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0043 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001 mg/L | mg/L | mg/L | |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0096 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.012 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0088 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0243 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.033 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0230 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.001mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0067 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0090 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0071 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0041 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0054 mg/L | － mg/L | － mg/L | 0.0028 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | 0.005mg/L未満 | mg/L | mg/L | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.01mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 20.2 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.003 mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 38 | 塩化物ｲｵﾝ | 200 mg/L以下 | 17.8 mg/L | 18.0 mg/L | 17.3 mg/L | 17.0 mg/L | 21.1 mg/L | 20.0 mg/L | 20.8 mg/L | 19.2 mg/L | 21.8 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 67.2 mg/L | － mg/L | － mg/L | 66.5 mg/L | － mg/L | － mg/L | 69.6 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 179 mg/L | － mg/L | － mg/L | 166 mg/L | － mg/L | － mg/L | 171 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.02mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | |
| 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.002mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005 mg/L以下 | － mg/L | － mg/L | 0.0005mg/L未満 | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | － mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 mg/L以下 | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L | 0.6 mg/L | 0.6 mg/L | 0.7 mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.93 | 7.92 | 7.87 | 7.87 | 7.83 | 7.86 | 7.98 | 7.97 | 8.05 | | | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | |
| 52 | ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | |
| | 判　　定 | | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 | | | |