令和７年度水質検査結果　　採水場所：浮島和田公園

		採 水 日	4月21日	5月26日	6月16日	7月14日	8月18日	9月16日	10月20日	11月17日	12月15日	1月19日	2月16日	
		採水時刻	9:45	9:10	9:30	9:40	9:50	9:50	9:35	9:35	9:25	10:00	9:35	
		天　　候	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	
		気　　温	20.3 ℃	21.3 ℃	28.7 ℃	26.2 ℃	32.0 ℃	32.1 ℃	18.0 ℃	18.0 ℃	12.4 ℃	8.6 ℃	10.8 ℃	℃
		水　　温	18.9 ℃	22.0 ℃	23.8 ℃	29.5 ℃	31.8 ℃	30.5 ℃	24.4 ℃	18.4 ℃	13.7 ℃	11.3 ℃	10.1 ℃	℃
		残留塩素	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	mg/L
	検　査　項　目	基　準　値												
1	一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0003mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.00005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.004mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.18 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.12 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.1mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0002mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.13 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.18 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.10 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0067 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.013 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0074 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0099 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.014 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0090 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0306 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.048 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0287 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0077 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.013 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0088 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0063 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0077 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0035 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.04 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.05 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.02 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	29.0 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/L以下	41.9 mg/L	40.3 mg/L	37.7 mg/L	38.4 mg/L	44.7 mg/L	42.7 mg/L	44.6 mg/L	43.1 mg/L	46.0 mg/L	50.8 mg/L	48.6 mg/L	mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	73.7 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	78.6 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	82.9 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	226 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	222 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	222 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.02mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	0.000002 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.002mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	1.2 mg/L	1.0 mg/L	1.2 mg/L	1.3 mg/L	1.1 mg/L	1.2 mg/L	1.4 mg/L	1.4 mg/L	1.6 mg/L	1.5 mg/L	1.8 mg/L	mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.55	7.61	7.53	7.58	7.53	7.53	7.70	7.77	7.87	7.62	7.82	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
52	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	判　　定		上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	

令和７年度水質検査結果　　採水場所：甘田公民館

		採 水 日	4月21日	5月26日	6月16日	7月14日	8月18日	9月16日	10月20日	11月17日	12月15日	1月19日	2月16日	
		採水時刻	10:30	9:50	10:40	9:10	9:25	10:55	10:05	10:05	10:25	9:30	10:00	
		天　　候	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	
		気　　温	19.7 ℃	21.3 ℃	31.8 ℃	27.0 ℃	32.6 ℃	31.4 ℃	17.9 ℃	19.0 ℃	13.8 ℃	8.9 ℃	13.7 ℃	℃
		水　　温	17.8 ℃	21.1 ℃	23.0 ℃	28.0 ℃	30.6 ℃	29.8 ℃	24.6 ℃	19.0 ℃	14.9 ℃	12.0 ℃	11.1 ℃	℃
		残留塩素	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	mg/L
	検　査　項　目	基　準　値												
1	一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0003mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.00005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.004mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.18 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.13 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.1mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0002mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.13 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.18 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.10 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0067 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.013 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0080 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.010 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.017 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.010 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.031 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.053 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.032 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0077 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.013 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0099 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0067 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0099 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0042 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.05 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.06 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.02 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	28.9 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/L以下	41.9 mg/L	40.3 mg/L	37.7 mg/L	38.2 mg/L	44.8 mg/L	42.9 mg/L	44.5 mg/L	42.9 mg/L	46.5 mg/L	50.9 mg/L	48.7 mg/L	mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	74.0 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	80.9 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	84.0 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	223 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	220 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	231 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.02mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.002mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	1.2 mg/L	1.0 mg/L	1.1 mg/L	1.2 mg/L	1.1 mg/L	1.2 mg/L	1.4 mg/L	1.4 mg/L	1.6 mg/L	1.5 mg/L	1.8 mg/L	mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.63	7.74	7.67	7.73	7.67	7.74	7.94	7.85	7.95	7.65	7.86	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
52	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	判　　定		上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	

令和７年度水質検査結果　　採水場所：荒沼(高田)

		採 水 日	4月21日	5月26日	6月16日	7月14日	8月18日	9月16日	10月20日	11月17日	12月15日	1月19日	2月16日	
		採水時刻	11:00	11:05	11:10	10:30	10:50	11:00	11:35	10:55	11:15	10:55	10:45	
		天　　候	晴	曇	晴	雨	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	
		気　　温	18.6 ℃	21.6 ℃	29.3 ℃	25.7 ℃	34.1 ℃	32.4 ℃	19.5 ℃	17.0 ℃	12.2 ℃	9.9 ℃	12.9 ℃	℃
		水　　温	15.4 ℃	18.4 ℃	21.0 ℃	26.5 ℃	29.5 ℃	28.4 ℃	22.5 ℃	18.1 ℃	14.9 ℃	11.1 ℃	10.3 ℃	℃
		残留塩素	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	mg/L
	検　査　項　目	基　準　値												
1	一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0003mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.00005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.004mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.15 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.10 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.1mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0002mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.17 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.20 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.12 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0076 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.013 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0078 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.002 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.013 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.017 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.011 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.037 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.052 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.033 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.010 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.015 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.010 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0066 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0075 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0040 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.03 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.04 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.02 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.02 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	26.2 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/L以下	33.8 mg/L	31.3 mg/L	30.7 mg/L	30.8 mg/L	36.1 mg/L	33.8 mg/L	34.0 mg/L	33.7 mg/L	36.8 mg/L	38.8 mg/L	38.3 mg/L	mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	76.5 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	77.7 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	81.2 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	203 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	191 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	196 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.02mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.002mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.9 mg/L	0.8 mg/L	0.9 mg/L	0.9 mg/L	0.9 mg/L	0.9 mg/L	1.1 mg/L	1.1 mg/L	1.3 mg/L	1.2 mg/L	1.4 mg/L	mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.74	7.71	7.64	7.62	7.61	7.64	7.85	7.83	7.95	7.76	7.96	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.6	0.5	0.5未満	0.8	0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
52	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	判　　定		上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	

令和７年度水質検査結果　　採水場所：江戸崎甲(大宿)

		採 水 日	4月21日	5月26日	6月16日	7月14日	8月18日	9月16日	10月20日	11月17日	12月15日	1月19日	2月16日	
		採水時刻	10:30	10:35	10:45	10:05	10:10	10:35	11:05	10:20	10:40	10:30	10:20	
		天　　候	晴	曇	晴	雨	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	
		気　　温	16.8 ℃	18.6 ℃	30.8 ℃	25.5 ℃	33.5 ℃	29.5 ℃	19.1 ℃	16.0 ℃	11.5 ℃	8.7 ℃	12.9 ℃	℃
		水　　温	16.5 ℃	20.4 ℃	21.8 ℃	27.8 ℃	29.2 ℃	31.5 ℃	24.5 ℃	19.0 ℃	14.7 ℃	11.0 ℃	10.3 ℃	℃
		残留塩素	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	mg/L
	検　査　項　目	基　準　値												
1	一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0003mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.00005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.004mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.15 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.11 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.1mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0002mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.16 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.20 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.12 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0067 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.013 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0074 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.012 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.017 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.011 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.034 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.052 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.032 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0090 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.015 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.010 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0059 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0074 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0040 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.03 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.04 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.02 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	26.1 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.004 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/L以下	33.7 mg/L	31.7 mg/L	30.6 mg/L	31.0 mg/L	36.1 mg/L	33.7 mg/L	34.6 mg/L	33.7 mg/L	36.9 mg/L	39.1 mg/L	38.2 mg/L	mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	75.9 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	78.1 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	81.5 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	208 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	188 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	195 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.02mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.002mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.9 mg/L	0.8 mg/L	0.9 mg/L	1.0 mg/L	1.0 mg/L	0.9 mg/L	1.1 mg/L	1.1 mg/L	1.3 mg/L	1.2 mg/L	1.4 mg/L	mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.78	7.72	7.71	7.66	7.62	7.76	7.89	7.88	7.96	7.82	7.98	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.6	0.7	0.9	0.7	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
52	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	判　　定		上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	

令和７年度水質検査結果　　採水場所：本新公民館

		採 水 日	4月21日	5月26日	6月16日	7月14日	8月18日	9月16日	10月20日	11月17日	12月15日	1月19日	2月16日	
		採水時刻	9:50	9:15	9:30	10:00	10:05	9:45	9:30	9:30	9:30	9:45	9:35	
		天　　候	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	
		気　　温	18.5 ℃	20.6 ℃	30.0 ℃	26.0 ℃	33.5 ℃	31.3 ℃	18.6 ℃	18.0 ℃	12.1 ℃	7.3 ℃	14.5 ℃	℃
		水　　温	16.5 ℃	20.0 ℃	21.5 ℃	25.7 ℃	28.4 ℃	28.4 ℃	23.7 ℃	18.0 ℃	14.3 ℃	10.6 ℃	10.0 ℃	℃
		残留塩素	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	mg/L
	検　査　項　目	基　準　値												
1	一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0003mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.00005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.004mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.26 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.12 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.1mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0002mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.13 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.24 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.11 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0073 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.013 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0068 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0092 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.014 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0075 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0295 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.048 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0247 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0075 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.012 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0073 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0055 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0086 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0031 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.04 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.07 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.02 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	28.5 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/L以下	42.6 mg/L	39.9 mg/L	37.1 mg/L	38.1 mg/L	44.5 mg/L	43.0 mg/L	44.1 mg/L	43.4 mg/L	45.9 mg/L	49.7 mg/L	48.1 mg/L	mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	75.3 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	82.3 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	85.1 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	240 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	233 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	241 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.02mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.002mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	1.0 mg/L	1.0 mg/L	1.1 mg/L	1.2 mg/L	1.0 mg/L	1.1 mg/L	1.4 mg/L	1.3 mg/L	1.5 mg/L	1.4 mg/L	1.8 mg/L	mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.64	7.62	7.57	7.52	7.49	7.67	7.69	7.71	7.82	7.59	7.89	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
52	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	判　　定		上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	

令和７年度水質検査結果　　採水場所：佐原組新田集会所

		採 水 日	4月21日	5月26日	6月16日	7月14日	8月18日	9月16日	10月20日	11月17日	12月15日	1月19日	2月16日	
		採水時刻	10:20	9:45	10:30	10:20	10:30	10:40	10:00	10:10	10:20	10:25	10:15	
		天　　候	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	
		気　　温	19.5 ℃	20.3 ℃	30.6 ℃	26.4 ℃	34.3 ℃	32.1 ℃	18.2 ℃	17.7 ℃	12.2 ℃	8.7 ℃	13.5 ℃	℃
		水　　温	17.3 ℃	20.5 ℃	23.0 ℃	27.7 ℃	30.3 ℃	29.8 ℃	24.0 ℃	17.5 ℃	13.4 ℃	11.0 ℃	9.7 ℃	℃
		残留塩素	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	mg/L
	検　査　項　目	基　準　値												
1	一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0003mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.00005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.004mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.23 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.12 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.1mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0002g/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.13 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.19 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.10 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0071 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.014 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0074 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.011 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.016 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.010 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.033 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.052 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.031 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0081 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.013 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0089 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0068 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0093 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0043 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.04 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.05 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.02 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	28.6 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/L以下	42.5 mg/L	39.6 mg/L	37.8 mg/L	38.4 mg/L	44.6 mg/L	43.5 mg/L	44.9 mg/L	43.3 mg/L	46.7 mg/L	50.2 mg/L	48.5 mg/L	mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	73.0 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	81.8 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	85.6 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	271 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	234 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	231 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.02mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.002mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	1.0 mg/L	1.0 mg/L	1.1 mg/L	1.1 mg/L	1.1 mg/L	1.1 mg/L	1.3 mg/L	1.3 mg/L	1.6 mg/L	1.4 mg/L	1.7 mg/L	mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.63	7.56	7.51	7.52	7.47	7.54	7.73	7.70	7.87	7.64	7.79	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
52	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	判　　定		上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	

令和７年度水質検査結果　　採水場所：下根本(四区)

		採 水 日	4月21日	5月26日	6月16日	7月14日	8月18日	9月16日	10月20日	11月17日	12月15日	1月19日	2月16日	
		採水時刻	9:40	9:40	9:25	9:20	9:30	9:35	9:20	9:30	9:20	9:35	9:30	
		天　　候	晴	曇	晴	雨	晴	曇	雨	晴	晴	曇	晴	
		気　　温	16.9 ℃	20.5 ℃	27.7 ℃	26.0 ℃	30.6 ℃	30.5 ℃	18.1 ℃	13.5 ℃	8.6 ℃	7.7 ℃	10.0 ℃	℃
		水　　温	15.2 ℃	19.8 ℃	21.3 ℃	26.5 ℃	28.2 ℃	28.0 ℃	22.5 ℃	17.0 ℃	12.2 ℃	9.3 ℃	8.0 ℃	℃
		残留塩素	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	mg/L
	検　査　項　目	基　準　値												
1	一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0003mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.00005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.004mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.18 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.13 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.1mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005g/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0002mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.14 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.18 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.09 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0076 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.015 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0072 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0089 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.012 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0077 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0294 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.046 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0258 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0078 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.013 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0079 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0051 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0060 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0030 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.04 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.05 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.02 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	29.0 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/L以下	42.0 mg/L	40.1 mg/L	37.4 mg/L	38.4 mg/L	44.3 mg/L	42.1 mg/L	44.5 mg/L	42.8 mg/L	46.0 mg/L	50.2 mg/L	48.4 mg/L	mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	73.4 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	77.3 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	82.7 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	265 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	229 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	228 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.02mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.002mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	1.1 mg/L	0.9 mg/L	1.1 mg/L	1.3 mg/L	1.1 mg/L	1.2 mg/L	1.4 mg/L	1.4 mg/L	1.6 mg/L	1.5 mg/L	1.8 mg/L	mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.58	7.48	7.50	7.42	7.35	7.48	7.65	7.68	7.79	7.56	7.79	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
52	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	判　　定		上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	

令和７年度水質検査結果　　採水場所：下根本５０８５番地２５

		採 水 日	4月21日	5月26日	6月16日	7月14日	8月18日	9月16日	10月20日	11月17日	12月15日	1月19日	2月16日	
		採水時刻	10:00	10:00	10:00	9:35	9:45	10:00	10:35	9:45	9:55	9:55	9:45	
		天　　候	晴	曇	晴	雨	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	
		気　　温	19.2 ℃	20.8 ℃	30.1 ℃	26.0 ℃	32.4 ℃	29.8 ℃	20.1 ℃	15.3 ℃	11.2 ℃	7.7 ℃	11.5 ℃	℃
		水　　温	16.5 ℃	19.9 ℃	21.8 ℃	26.5 ℃	28.3 ℃	28.7 ℃	23.5 ℃	17.8 ℃	13.5 ℃	10.5 ℃	9.5 ℃	℃
		残留塩素	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	mg/L
	検　査　項　目	基　準　値												
1	一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0003mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.00005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.007 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.007 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.006 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.004mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.09 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.07 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.1mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0002mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.07 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.18 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.09 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0039 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0064 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0043 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0096 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.012 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0088 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0243 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.033 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0230 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0067 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0090 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0071 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0041 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0054 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	0.0028 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	0.005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.01mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	20.2 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.003 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/L以下	17.8 mg/L	18.0 mg/L	17.3 mg/L	17.0 mg/L	21.1 mg/L	20.0 mg/L	20.8 mg/L	19.2 mg/L	21.8 mg/L	22.9 mg/L	21.9 mg/L	mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	67.2 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	66.5 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	69.6 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	179 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	166 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	171 mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.02mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.002mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/L以下	－ mg/L	－ mg/L	0.0005mg/L未満	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	－ mg/L	mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.8 mg/L	mg/L
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.93	7.92	7.87	7.87	7.83	7.86	7.98	7.97	8.05	7.91	8.05	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
52	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	判　　定		上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	上記水質項目についてはすべて基準に適合	