

委託概要書

市長	副市長	総務部長	部長	企画監	課長	課長補佐	課員	審査	設計		
***				***							
執行年度		令和8年度									
委託業務名		令和8年度稲敷市桜川・東地区小中学校空調設備保守点検業務委託						設計種別			
								実施・変更			
履行場所		稲敷市立桜川小学校（稲敷市柏木4-5） 外5施設									
業務内容		委託			原契約年月日		年 月 日				
履行期間		契約締結の翌日 から 令和9年3月31日まで									
請負人 又は 受託者											
費目		起工	第1回変更	増減(△)							
起工額		円	円			変更請負に付する業務価格 =変更積算業務価格×請負比率 請負比率： $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (小数第7位切り捨て6位止め) 変更積算業務価格 円 請負比率 変更業務価格 円					
請負(委託)に付する額		円	円	円							
業務価格		円	円	円							
消費税相当額		円	円	円							
請負(委託)決定額		円	円	円							
業務概要											
内 容			規格1	数量1	単位1	規格2	数量2	単位2	規格3	数量3	単位3
空調設備保守点検業務				1	式						
履行場所：桜川小学校、あずま東小学校、あずま北小学校、あずま西小学校											
桜川中学校、東中学校											
変更理由											

令和8年度
稲敷市桜川・東地区小中学校
空調設備保守点検業務委託

仕 様 書

教 育 政 策 課

仕 様 書

- 1 業務委託名 令和8年度稲敷市桜川・東地区小中学校空調設備保守点検業務委託
- 2 履行場所 稲敷市立桜川小学校 (稲敷市柏木4-5) (個別式)
稲敷市立あずま東小学校 (稲敷市佐原下手1-1) (個別式)
稲敷市立あずま北小学校 (稲敷市伊佐部1673) (個別式)
稲敷市立あずま西小学校 (稲敷市福田1125) (個別式)
稲敷市立桜川中学校 (稲敷市下馬渡770) (個別式)
稲敷市立東中学校 (稲敷市八千石77) (個別式)
- 3 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで
- 4 業務の内容
 1. 室外機 (年1回・冷房使用中)
運転電流測定、絶縁抵抗測定、音響・振動点検、劣化診断、記録
 2. 室内機 (年1回・冷房使用中)
音響・振動点検・劣化診断、記録
 3. 全熱交換器 (年1回・冷房使用中)
運転電流測定、絶縁抵抗測定、音響・振動点検、劣化診断、記録
 4. 加湿器 (年1回・冬季)
運転電流測定、絶縁抵抗測定、音響・振動点検、劣化診断、記録
 5. 室内機及び全熱交換器のフィルター清掃
(年2回・夏休みと冬休みの期間中)
 6. 機器操作の指導
 7. 臨時保守点検 (機器の故障への対応)
 8. その他委託者が依頼した業務
- 5 その他
 - ・契約締結後、速やかに「委託業務着手届」及び「業務工程表」を提出すること。また、落札者は契約の際に内訳明細書を添付すること。
 - ・業務終了後、速やかに「業務完了通知書」「作業報告書」を提出すること。併せて作業状況の分かる写真を添付すること。(写真は電子データ可)
 - ・業務履行中に修繕が必要な箇所があった場合は、箇所図と写真を見積書と併せて提出すること。
 - ・故障時は、速やかに対応すること。
 - ・修理を伴う経費は、委託者負担とする。
 - ・第三者との再契約の禁止とする。
 - ・契約料金の支払い方法は検査合格後、請求書を受領し振込みにて支払うものとする。
 - ・この仕様書に疑義のある場合又は定めのない事項については、受託者は委託者と協議のうえ解決すること。

内訳書

施設名			数量	単位	単価	金額	備考
桜川小学校	室外機		6	台			
	室内機		76	台			
	〃	フィルター清掃	76	台			年2回
	全熱交換器		82	台			
			桜川小学校 合計				
あずま東小学校	室外機		16	台			
	室内機		57	台			
	〃	フィルター清掃	57	台			年2回
	全熱交換器		4	台			
			あずま東小学校 合計				
あずま北小学校	室外機		24	台			
	室内機		59	台			
	〃	フィルター清掃	59	台			年2回
	全熱交換器		1	台			
	加湿器		2	台			
			あずま北小学校 合計				
あずま西小学校	室外機		9	台			
	室内機		57	台			
	〃	フィルター清掃	57	台			年2回
	全熱交換器		4	台			
			あずま西小学校 合計				
桜川中学校	室外機		12	台			
	室内機		75	台			
	〃	フィルター清掃	73	台			年2回
	〃	給食室フィルター清掃	2	台			年2回
			桜川中学校 合計				
東中学校	室外機		67	台			
	室内機		67	台			
	〃	フィルター清掃	67	台			年2回
第一体育館	強カスポットエアコン	フィルター清掃	12	台			年2回
			東中学校 合計				