

令和8年度 稲敷市立図書館・歴史民俗資料館空調設備保守点検業務委託仕様書

1 目的

稲敷市立図書館及び歴史民俗資料館を運営するにあたり、良好な環境を保持するため、空調設備の管理を委託する。

2 委託名称

令和8年度 稲敷市立図書館・歴史民俗資料館空調設備保守点検業務委託

3 履行場所

稲敷市八千石18番地1

4 委託期間

契約締結日の翌日 ～ 令和9年3月31日

5 業務内容

冷房切替及び点検整備作業	年1回
暖房切替及び点検整備作業	年1回
クーリングタワー清掃水張ボールタップ調整	年1回
空気調和機DVU-50F：DVU161F点検整備	年1回
パッケージエアコン室内機フィルター清掃（40台）	年2回
館内換気扇設備フィルター清掃（10台）	年2回
空冷ヒートポンプチラー点検整備	年2回
空冷パッケージエアコン室外機点検整備（5台）	年2回

6 その他

積算にあたっては、現場を精査のうえ適切な積算をすること。

契約締結後、速やかに「委託業務着手届」及び「業務工程表」を提出すること。

業務終了後、速やかに「業務完了通知書」「作業報告書」を提出すること。

併せて作業状況の分かる写真を添付すること。


受託者は業務（一部）完了通知書を委託者に提出し、検査に合格した時は、部分払いによる請求が出来るものとする。

本仕様書及び契約書に定めのない事項については、別途協議のうえ決めることとする。

令和8年度 稲敷市立図書館・歴史民俗資料館空調設備保守点検業務委託内訳書


名 称	数量単位		単価 (円)	金 額 (円)	実施回数
冷房切替及び点検整備作業	1	式			1
暖房切替及び点検整備作業	1	式			1
クーリングタワー清掃水張ボールタップ調整	1	式			1
※対象器機					
冷却塔一体型冷温水発生器 1基					
型式 (KG×50HPS : V50P)					
冷却塔 1基					
冷温水ポンプ 1台					
冷却水ポンプ 1台					
空気調和機DVU-50F : DVU161F	1	式			1
パッケージエアコンフィルター清掃					
パッケージエアコン室内機 (天井カセット型)	24	台			2
(天井埋め込み型)	15	台			2
(床置型)	1	台			2
ロスナイ換気扇フィルター清掃	10	台			2
空冷ヒートポンプチラー 冷・暖房能力 (160KW)	1	台			2
パッケージエアコン (室外機) RAS-AP280SGR	1	台			2
パッケージエアコン (室外機) RAS-AP224SGR	4	台			2
諸経費	1	式			
小 計					
消費税	10	%			
合 計					

稲敷市立図書館・歴史民俗資料館平面図 1F



- 天井カセット型 ①～②④
- 天井埋込み型 ②⑤～③⑨
- 床置き型 ④⑩
- ロースナイ換気扇 ④①～⑤⑩

稲敷市立図書館・歴史民俗資料館平面図 2F



稲敷市立図書館・歴史民俗資料館 位置図

