

■ 特記仕様書

1. 特記仕様書の適用範囲

この仕様書は、「実施設計業務委託一般仕様書第1章1.1、及び1.2に定める特記仕様書」とし、この仕様書に記載されていない事項は前記一般仕様書による。

2. 業務の対象

- (1) 名称 古渡西部浄化センター 再構築実施設計（詳細設計）業務委託
- (2) 位置 稲敷市古渡地内
- (3) 排除方式 分流式

3. その他特記事項

(1) 設計対象施設と設計範囲

設計対象施設	機械設計						電気設計				適用
	設計対象水量 (m ³ /日)	改築レベル	構成部分	設計範囲	小分類	設計範囲	設計対象水量 (m ³ /日)	改築レベル	構成部分	設計範囲	
ポンプ室B	-	-	-	-	-	-	354	3	計装設備	◎	
									監視制御設備	◎	
反応タンク（OD法B）	275	3	エアレーション設備	◎	エアレーション設備	◎	275	3	負荷設備	◎	
									監視制御設備	◎	
最終沈殿池	550	3	汚泥掻き寄せ機	◎	汚泥掻き寄せ機	◎	-	-	-	-	
			返送汚泥ポンプ設備	◎	返送汚泥ポンプ設備	◎					
			スカム除去設備	◎	スカム除去設備	◎					
急速ろ過設備	354	3	除塵設備	◎	除塵設備	◎	354	3	負荷設備	◎	
			ポンプ設備	◎	ポンプ設備	◎					
			-	-	-	-			監視制御設備	◎	
管理棟							354	2	監視制御設備	◎	

※ ◎は図面、数量を含むすべて