

質疑応答書

令和 年 月 日

稲敷市長

様

入札（見積）入住
所

商号又は名称

質問者氏名

次のとおり質問があるので、回答いただきたく提出します。

工 事 名	8市単 市道（江）1311号線整備工事
質 問	舗装工・アスファルト舗装工の表層（車道・路肩部）【本線】及び表層（車道・路肩部）【10号取付道 路】のアスファルト混合物はポリマー改質アスファルト（I型 耐摩耗用 すべり止め用）でよろしいでしょうか。ご教授願います。
回 答	舗装工・アスファルト舗装工の本線及び10号取付道路の表層工に使用するアスファルト混合物については、平面図や数量計算書のとおりポリマー改質アスファルトI型で問題ありません。