

質疑応答書

令和 年 月 日

稲敷市長 様
入札(見積)人住所
商号又は名称
質問者氏名

次のとおり質問があるので、回答いただきたく提出します。

工 事 名	令和8年度稲敷市立江戸崎小学校体育館空調設備新設工事
質 問	矩形図・詳細図(図面No.A-05)にて、室内機架台下に合板敷きの形で記載されておりますが、敷き込み範囲が不明です。 内訳書(Page.11)の構造用合板張 空調室内機板下 t=24で、数量=13.2m2となっており、合板サイズと対象箇所(8箇所)で1.82m×0.91m×8枚=13.2496m2となる事から、各箇所毎に構造用合板をそのままのサイズで敷き込むと考えて良いでしょうか？
回 答	お見込みのとおりです。