

質疑応答書

令和 年 月 日

稲敷市長 様

入札(見積)人住所

商号又は名称

質問者氏名

次のとおり質問があるので、回答いただきたく提出します。

工 事 名	令和8年度稲敷市立江戸崎小学校体育館空調設備新設工事
質 問	冷暖房 2階平面図(図面No.M-03)にて、 ※クロス斜線部分、縞鋼板(溶融亜鉛メッキ)加工・取付にて 配管保護【3.2t W250×600L×150H、建築工事】×4箇所 (北側、南側に記載あるので、計8箇所) と記載ありますが、加工内容・取付方法について教示願います。
回 答	チェッカーPLツバ付コの字曲げ加工の上、 ビス止め程度(踏付防止)で設計しております。