

質疑応答書

令和 年 月 日

稲敷市長 寛 信太郎 様

入札(見積)人住所

商号又は名称

質問者氏名

次のとおり質問があるので、回答いただきたく提出します。

工 事 名	令和8年度稲敷市立江戸崎小学校体育館空調設備新設工事
質 問	電気設備 単線結線図(図面No.E-02)にて、今回工事としてブレーカー(MCB 3P 400/350A)が2個書かれていますが内訳書には記載が無いようです。 このブレーカーは、既設で取り付けられている(予備用など)物を使用すると考えて良いでしょうか？
回 答	お見込みのとおり、既設の物を使用します。