

質疑応答書

令和 年 月 日

稲敷市長 寛 信太郎 様

入札(見積)人住所

商号又は名称

質問者氏名

次のとおり質問があるので、回答いただきたく提出します。

工 事 名	令和8年度稲敷市立江戸崎小学校体育館空調設備新設工事
質 問	動力設備 1階平面図(図面No.E-03)にAC-1およびAC-2分電盤から各空調機への電線管(GP28)が内訳書には記載が無いようです。 図面通り、電線管(GP28)を使用するものとして良いのでしょうか？
回 答	分電盤から各空調機への電線管 (GP28)は図面の誤りであり、使用しないものとしますが、現場確認の上必要な場合は受注後協議とさせていただきます。