

質疑応答書

令和 年 月 日

稲敷市長 笥 信太郎 様

入札(見積)人住所

商号又は名称

質問者氏名

次のとおり質問があるので、回答いただきたく提出します。

工 事 名	令和8年度稲敷市立江戸崎小学校体育館空調設備新設工事
質 問	内訳書(Page.14)の厚鋼電線管(G)で露出配管(塗装有)70mmおよび92mmと記載ありますが、この塗装は亜鉛メッキ塗装の製品を使用すると考えて良いでしょうか？
回 答	お見込みのとおりです。